



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 04/11/2025

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/78



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Πληροφορίες: Κ. Μπόσινα
Τηλ.: 210-81.10.951 / 972
Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123
Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια και αντικατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού VRV στο κτίριο της
Ηπείρου 38 του ΕΟΠΥΥ**

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας και αντικατάστασης μηχανημάτων κλιματισμού VRV (CPV 42512000-8 «Κλιματιστικές εγκαταστάσεις») στο κτίριο της Ηπείρου 38 του ΕΟΠΥΥ, όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η **συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη** για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 26.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Σχετ.: ΑΑΥ Μ798/21-10-2025, ΑΔΑΜ: 25REQ017783846).

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και αντικατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού VRV για τις ανάγκες του Φαρμακείου Αθηνών στον 1^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ηπείρου 38 στην Αθήνα, **σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α')**.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Οι υποψήφιοι για την ανάληψη της προμήθειας **οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να έχουν επισκεφτεί τους χώρους** που θα γίνουν οι εργασίες, για να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, του εξοπλισμού που θα αντικατασταθεί, των ιδιομορφιών που απαιτεί η εγκατάσταση και των συνθηκών εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση της εγκατάστασης.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η προμήθεια και εγκατάσταση των εν λόγω μηχανημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα πραγματοποιηθεί άπαξ μετά το πέρας της εγκατάστασής τους και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Α.Φ.Μ. : 997478553
Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Παρασκευή, 14/11/2025.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- Για την ακριβή ημέρα επίσκεψης στους χώρους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Προμηθειών, στα τηλ. 210-8110986 / 988, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t5@eopyy.gov.gr.

- Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Δ/σης Προμηθειών, στα τηλ. 210-8110951 / 972 / 815 / 965, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

Ακριβές αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού VRV
στο κτίριο της Ηπείρου 38 του ΕΟΠΥΥ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση της εξωτερικής μονάδας, των εσωτερικών μονάδων και παρελκομένων ενός συστήματος VRV DAIKIN που εξυπηρετεί μέρος του 1^{ου} ορόφου του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ επί της Ηπείρου 38.

Αναλυτικότερα θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος VRV Daikin που αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα RSXYP10L7W1 (2003) και εννέα εσωτερικών μονάδων FCU δαπέδου (κρυφών και εμφανών τύπων), και ειδικότερα FXYLMP40KV1 (τεμ 2) και FXN25LVE (τεμ 7).

Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση με το προτεινόμενο σύστημα VRV replacement της Daikin Q series που προτείνει ως εξωτερική μονάδα τον τύπο RXYQQ10U7Y1B.

Παράλληλα θα αντικατασταθούν οι controllers και οι εσωτερικές μονάδες με τον αντίστοιχο εξοπλισμό της Q series της Daikin των ίδιων τύπων.

Προετοιμασία εγκατάστασης

Θα γίνει συλλογή των υγρών της εγκατάστασης και καθαρισμός του κυκλώματος του συστήματος. Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών μηχανημάτων.

Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού

Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας και των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων δαπέδου

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου

Σύνδεση ηλεκτρολογικών παροχών και controllers

Πλήρωση με νέο ψυκτικό υγρό R-410A

Επισκευή μόνωσης σωληνώσεων στα φθαρμένα τμήματα του δικτύου

Εκκίνηση και προγραμματισμός του συστήματος

Μερική αποθήκευση εξοπλισμού

Πριν την απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού θα μεταφερθούν προς αποθήκευση σε σημείο εντός του κτιρίου που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, για μελλοντική χρήση ανταλλακτικών επισκευής τα παρακάτω:

- Οι πλακέτες του εξωτερικού μηχανήματος (τεμ 3)
- Τα χειριστήρια – controllers των εσωτερικών μηχανημάτων (τεμ 9)
- Εσωτερική μονάδα FXYLMP40KV1 (τεμ 1) και
- Εσωτερική μονάδα FXN25LVE (τεμ 2)

Δήλωση νέου εξοπλισμού στο πληροφοριακό σύστημα

Θα γίνει η δήλωση της κατάργησης του παλαιού εξοπλισμού και η δήλωση των νέων μηχανημάτων στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εργασίες και υλικά

Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων εξοπλισμού, τα μεταφορικά και γερανοφόρα οχήματα, τα ψυκτικά υγρά στις απαιτούμενες ποσότητες, τα ηλεκτρολογικά υλικά, οι καλωδιώσεις, τα υλικά σύνδεσης, θερμικής μόνωσης σωληνώσεων, στερέωσης και στεγανοποίησης, οι εργασίες αποξήλωσης και απόρριψης των παλαιών υλικών, η αποθήκευση μέρους του αποξηλούμενου εξοπλισμού σε υποδεικνυόμενη θέση εντός του κτιρίου, η απόσυρση του παλαιού εξοπλισμού προς ανακύκλωση, οι εργασίες τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων, η σφράγιση των οπών διέλευσης των σωληνώσεων, ο προγραμματισμός, οι ρυθμίσεις λειτουργίας, η δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας των μηχανημάτων και η παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Εγγύηση εργασιών και υλικών

Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν **εγγύηση αντιπροσώπου/εισαγωγέα** τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ο Ανάδοχος θα δώσει **εγγύηση εργασιών και υλικών** για ένα (1) έτος.

Προϋποθέσεις

α) Οι υποψήφιοι για την ανάληψη της προμήθειας οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να έχουν επισκεφτεί τους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες, για να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, του εξοπλισμού που θα αντικατασταθεί, των ιδιοτεροτήτων που απαιτεί η εγκατάσταση και των συνθηκών εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση της εγκατάστασης.

β) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν την οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, αν τους ζητηθεί, ότι διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία.

γ) Στις οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα ακριβή στοιχεία, ο κατασκευαστικός οίκος και τύπος των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων και οι επιμέρους χρόνοι εγγύησης για τους συμπιεστές και τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη.

Τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμανση CE και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προαπαιτούμενων αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους από την διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Διάρκεια υλοποίησης προμήθειας και εγκατάστασης μηχανημάτων

Η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε δύο (2) μήνες.